



# ZENEAKADÉMIA

ALAPÍTVÁ 1875

## TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

**Elfogadva:**

**a Szenátus 27/2019. (01.15. ) számú határozatával**

**Hatályos: 2019. február hó 1. napjától**

**TARTALOMJEGYZÉK**

<b>BEVEZETÉS</b> .....	<b>3</b>
<b>I. FEJEZET</b> .....	<b>5</b>
<b>A SZABÁLYZAT HATÁLYA</b> .....	<b>5</b>
<b>II. FEJEZET</b> .....	<b>7</b>
<b>TŰZVÉDELMI ÜGYREND</b> .....	<b>7</b>
<b>A REKTOR TŰZVÉDELMI FELADATAI</b> .....	<b>7</b>
<b>A KANCELLÁR TŰZVÉDELMI FELADATAI</b> .....	<b>7</b>
<b>AZ AUDIOVIZUÁLIS ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK TŰZVÉDELMI FELADATAI</b> .....	<b>9</b>
<b>AZ ÜZEMELTETÉSI ÉS BESZERZÉSI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK TŰZVÉDELMI FELADATAI</b> .....	<b>9</b>
<b>A LÉTESÍTMÉNYFELELŐS TŰZVÉDELMI FELADATAI</b> .....	<b>11</b>
<b>A TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT TŰZVÉDELMI FELADATAI</b> .....	<b>11</b>
<b>AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK TŰZVÉDELMI FELADATAI</b> .....	<b>12</b>
<b>AZ OKTATÓK, KUTATÓK, TANÁROK, PEDAGÓGUSOK, DOLGOZÓK, HALLGATÓK, DOKTORANDUSZOK, TANULÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI</b> .....	<b>12</b>
<b>III. FEJEZET</b> .....	<b>13</b>
<b>TŰZVÉDELMI OKTATÁS</b> .....	<b>13</b>
<b>ELŐZETES ÉS ISMÉTLŐ OKTATÁS</b> .....	<b>13</b>
<b>SORON KÍVÜLI RENDKÍVÜLI OKTATÁS</b> .....	<b>13</b>
<b>A TŰZVÉDELMI OKTATÁS TARTALMA</b> .....	<b>13</b>
<b>TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA</b> .....	<b>14</b>
<b>IV. FEJEZET</b> .....	<b>15</b>
<b>TŰZVÉDELMI SZAKMAI SZABÁLYOK</b> .....	<b>15</b>
<b>TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS</b> .....	<b>15</b>
<b>HELYISÉGEK, SZABAD TEREK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA</b> .....	<b>15</b>
<b>ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG</b> .....	<b>16</b>
<b>DOHÁNYZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK</b> .....	<b>16</b>
<b>KÖZLEKEDÉSI-, KIÜRÍTÉSI-, MENEKÜLÉSI ÚTVONALAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA</b> .....	<b>16</b>
<b>VILLAMOS KÉSZÜLÉKEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA, VILLÁMVÉDELEM</b> .....	<b>16</b>
<b>FŰTŐ BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA</b> .....	<b>17</b>

<b>KÖZPONTI SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉGEK, UPS RENDSZEREK – AMENNYIBEN RELEVÁNS.....</b>	<b>18</b>
<b>NAPELEMEK, FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREK – AMENNYIBEN RELEVÁNS .....</b>	<b>18</b>
<b>HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS .....</b>	<b>18</b>
<b>TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK.....</b>	<b>19</b>
<b>TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK, SZÁRAZ FELSZÁLLÓ VEZETÉKEK .....</b>	<b>20</b>
<b>TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK.....</b>	<b>20</b>
<b>OLTÓBERENDEZÉS.....</b>	<b>21</b>
<b>V. FEJEZET .....</b>	<b>22</b>
<b>TŰZ ÉSZLELÉSÉVEL, JELZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK.....</b>	<b>22</b>
<b>TŰZJELZÉS .....</b>	<b>22</b>
<b>VI. FEJEZET .....</b>	<b>23</b>
<b>ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....</b>	<b>23</b>

### Bevezetés

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a hatályos tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések előírásai figyelembevételével készült.

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz ellen védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

*„A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha*

- a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,*
- b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy*
- c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.”*

A Tűzvédelmi Szabályzatot a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (a továbbiakban: tűz elleni védekezésről szóló törvény) és a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 06.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), a tűzvédelmi szak-

vizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 07.) BM rendelet (a továbbiakban: tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról szóló BM rendelet) rendelkezései alapján készült, a benne foglaltak betartása minden munkavállaló, illetve az intézmények területein munkát végző és tartózkodó személy részére kötelező.

## I. fejezet

### A szabályzat hatálya

#### 1. §

- (1) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden, a tűzvédelemhez kapcsolódó – jogszabályban meghatározott, vagy annak megvalósulása érdekében célszerűen alkalmazott –, intézkedésre és az ehhez kapcsolódó gazdasági eseményekre.
- (2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
- a) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatottakra (oktatók, kutatók, tanárok, pedagógusok; egyéb irodai - valamint technikai munkakörökben foglalkoztatottak) (a továbbiakban úgy is mint munkavállalók, dolgozók vagy munkatársak),
  - b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatókra, doktoranduszokra
  - c) a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziummal (a továbbiakban: Szakgimnázium) közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatottakra, valamint a Szakgimnáziummal tanulói jogviszonyban állókra,
  - d) az Egyetem létesítményeinek területére belépő, ott tartózkodó valamennyi személyre, beleértve a külsős személyeket is.
- (3) A Szabályzat területi hatálya kiterjed az az Egyetem vagyonkezelésében, használatában, bérleményében lévő ingatlanokra, ingóságokra (továbbiakban: Létesítmények):
- a) Zeneakadémia (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.),
  - b) Ligeti György Oktatási Épület (1077 Budapest, Wesselényi utca 52.),
  - c) Régi Zeneakadémia (1064 Budapest, Vörösmarty utca 35.),
  - d) Semmelweis utcai Oktatási épület (1052 Budapest, Semmelweis utca 12.),
  - e) Bartók Béla Kollégium (1071 Budapest, Városligeti fasor 33.),
  - f) Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium (1065 Budapest, Nagymező utca 1.),
  - g) Kodály Intézet (6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.),
  - h) Tárolóként használt („garázs”) nem lakás célú ingatlan (6000 Kecskemét, Muraközi utca 5.)

- i) Jazz Tanszék az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában (1092 Budapest, Köztelek u 8.),
  - j) Hangszerjavító Műhely és Hangszertár (a City Corner Irodaházban) bérelt területen (1092 Budapest, Üllői út 25.),
  - k) Korábban irodaként használt lakások (1066 Budapest, Teréz körút 2-4.),
  - l) Kodály Emlékmúzeum – Kodály Zoltán által korábban bérelt lakásban (1066 Budapest, Andrásy út 87-89.),
  - m) Projektiroda (1078 Budapest, Erzsébet körút 23. I./1. lakás),
  - n) Kodály Intézet felújítása miatt ideiglenes bérelt létesítmény a kecskeméti Református Ókollégium épületében (6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.),
  - o) „csepeli” Díszletraktár (1211 Budapest, Szállító utca 4.; HRSZ: 209961/5),
  - p) Tárolóként használt („szárítóhelyiség”) nem lakás célú ingatlan (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 25. szám alatt található Társasház, pince).
- (4) Az Egyetem hangversenytermeiben, a hangversenytermekhez kapcsolódó színházüzemi- és közönségforgalmi területeken hatályos, a jelen Szabályzattól eltérő, különös tűzvédelmi rendelkezéseket az Egyetem mindenkor hatályos Színházbiztonsági Szabályzata tartalmazza.
- (5) Bérleményekben az Egyetem – jelen – Tűzvédelmi Szabályzata a befogadó Létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.
- (6) Az Egyetem kezelésében lévő épületek részletes és épületspecifikus tűzvédelmi előírásait az egyes Létesítményekre irányadó **Tűzvédelmi műszaki leírás és tűzriadó terv** tartalmazza, amelyeket a jelen Szabályzathoz kapcsolódó Rectori és Kancellári utasítás(ok) tartalmazzák, az alábbi részletezettségben:
- Tűzvédelmi tervfejezetek épületenként,
  - Épületek tűz-és füstszakaszolása, műszaki terveken bemutatva,
  - Kiürítés számítások épületenként,
  - Tűzriadó terv épületenként, műszaki terveken is bemutatva,
  - Tűzvédelmi oktatás rendje, módja, dokumentálása,
  - Tűzvédelmi oktatási anyag.

## II. fejezet

### Tűzvédelmi Ügyrend

#### 2. §

- (1) Az ügyrend feladata, hogy a tűz elleni védekezés és az azt szabályozó törvény, ennek végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok által meghatározott tűzvédelmi követelmények biztosítása érdekében rögzítse az Egyetem és szervezeti egységei vezetőinek és munkavállalóinak, valamint hallgatóinak, a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium tanulóinak tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait, hatáskörét, jogait és kötelességeit.

#### A rektor tűzvédelmi feladatai

#### 3. §

- (1) Együttműködik a kancellárral a tűzvédelmi szabályok egyetemi szintű betartásáért.
- (2) Munkáltatói jogkörében eljárva gondoskodik a tűzvédelmi szabályok betartásáról, egységes végrehajtásáról.
- (3) A Szenátus döntése alapján gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

#### A kancellár tűzvédelmi feladatai

#### 4. §

- (1) Az Egyetem területén a munkavégzés, az elméleti és gyakorlati oktatás tűzvédelmi szempontból biztonságos feltételeinek megteremtéséért az Egyetem kancellárja a felelős.
- (2) Gondoskodnia kell a Létesítmények és az építmények megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban, a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények betartásáról és betartatásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
- (3) Biztosítja a tűzvédelem egyetemi szintű fejlesztését, a megelőző tűzvédelemhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
- (4) Gondoskodnia kell a Tűzvédelmi Szabályzat előkészítéséről és Szenátus elé terjesztéséről.
- (5) Köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartását ellenőriztetni, ennek végrehajtására megfelelő szervezetet kialakítani.
- (6) Biztosítja az Egyetem éves költségvetésében a tűzvédelemmel kapcsolatos kiadások fedezetét.
- (7) Biztosítja a Létesítményekben az épületek tűzvédelmet érintő felülvizsgálatának (tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, villámvédelem felülvizsgálata, gázkazán karbantartás, kémény ellenőrzés stb.) elvégzéséhez szükséges anyagi feltételeket.

- (8) A kancellár – ellenőrzése mellett – a tűzvédelmi feladatait megbízottja útján is elláthatja.
- (9) Az Egyetem területén bekövetkezett, jelen Szabályzatot érintő rendkívüli eseményekről, tüzesetekről beszámoltathatja a jelen Szabályzat személyi hatályában megjelölt személyeket.
- (10) Rendelkezési joga van – a jelen Szabályzat tárgyában – az Egyetem valamennyi szervezeti egysége, foglalkoztatottja, hallgatói és tanulói jogviszonnyal rendelkezők vonatkozásában.

### **A műszaki igazgató tűzvédelmi feladatai**

#### **5. §**

- (1) A műszaki igazgató az Egyetem területén a tűzvédelmi tevékenység felelős irányítója. Feladata az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi megelőző előírások betartatása és rendszeres ellenőrzése. Hiányosságok esetén intézkedik annak megszüntetéséről, illetve szükség esetén felelősségre vonást kezdeményez.
- (2) Gondoskodik az oktatási tevékenységek során az előírt tűzvédelmi előírások betartatásáról és ellenőrzéséről, ellenőriztetéséről. Elrendeli a tűzvédelmi szabálytalanságok azonnali megszüntetését.
- (3) Gondoskodik a tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz állandóan üzemképes állapotban tartásáról, azok jogszabályi előírás szerinti időszakos ellenőrzéséről.
- (4) Köteles gondoskodni arról, hogy az egyes Létesítmények igénybe vevői a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék. Gondoskodik a szükséges oktatási anyagok összeállításáról, megszervezi az oktatásokat.
- (5) Biztosítja a karbantartások, felújítások, beruházások alkalmával, hogy a kivitelezés tűzvédelmi szempontból a jogszabályi, szabványi előírásoknak megfelelően történjen.
- (6) Törekszik arra, hogy a beruházásoknál, felújításoknál kötelező jogszabályi előírások nélkül is korszerű, a lehető legmagasabb biztonságot nyújtó tűzvédelmi berendezések, jelző-riasztó rendszerek kerüljenek megvalósításra, a munkavégzés során a legbiztonságosabb technológiákat alkalmazzák és a legveszélytelenebb anyagokat használják fel.
- (7) Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken. Biztosítja az ellenőrzés sikeres és zavartalan lebonyolításának feltételeit.
- (8) A tűzvédelmi hatóság által tartott szemléken, ellenőrzéseken képviseli a munkáltatót, illetve akadályoztatása esetén megfelelő intézkedésre jogosult megbízottról köteles gondoskodni.
- (9) Felügyeli a tűzvédelmi feladatok ellátását, figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szervezet működését.



- (10) Elkészíti a szükséges dokumentumokat a bejelentett tüzesetek kivizsgálása során.
- (11) Ellátja az Egyetem szakmai képviselőjét tűzvédelmi kérdéseket érintő jogviták során.

### **Az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály vezetőjének tűzvédelmi feladatai**

#### **6. §**

- (1) Az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály vezetője felelős a Színházbiztonsági Szabályzat által hatáskörébe utalt tűzvédelmi rendelkezések betartásáért.
- (2) Az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály vezetője felelős az Egyetem hangversenytermekben, a hangversenytermekhez kapcsolódó színházüzemi- és közönségforgalmi területeken rendezett előadások, produkciók biztonságos lebonyolításáért. Feladata az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi megelőző előírások betartatása és rendszeres ellenőrzése. Hiányságok esetén intézkedik annak megszüntetéséről, illetve szükség esetén felelősségre vonást alkalmaz.
- (3) Az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály vezetője biztosítja az Egyetem színházbiztonsági feladatainak ellátását. E feladatkörében eljárva ellenőrzi az előadások lebonyolításának tűzvédelmi feltételeit, részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken. Biztosítja a hatósági ellenőrzés sikeres és zavartalan lebonyolításának feltételeit.
- (4) Az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály vezetője tűzvédelmi feladatait a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet, valamint az Egyetem mindenkor hatályos Színházbiztonsági Szabályzatában foglaltak figyelembe vételével látja el.
- (5) Az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály vezetője gondoskodik a Színházbiztonsági Szabályzat előkészítéséről, időszakos és rendkívüli felülvizsgálatáról, kezdeményezi annak módosítását.

### **Az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály vezetőjének tűzvédelmi feladatai**

#### **7. §**

- (1) Gondoskodik az Egyetem területén lévő tűzvédelmi felszerelések és eszközök üzemképes állapotban tartásáról. Kezdeményezi a tűzjelző és beavatkozó berendezések karbantartását.
- (2) Gondoskodik a tűzoltó felszerelések, berendezések megfelelő műszaki állapotáról, azok javításáról és rendeletekben, szabványokban előírt karbantartásáról vagy karbantartatásáról, nyilvántartásáról, karbantartási szerződések előkészítéséről és az elektromos berendezések megfelelő energiaellátásáról.
- (3) Részt vesz a szükséges tűzvédelmi oktatások megszervezésében.

- (4) A jogszabályokban, szabványokban meghatározott a biztonságos üzemeltetéshez szükséges elektromos, villámvédelmi, kazánok (naptári évenkénti időben), valamint a tüzelő- és fűtőberendezések, kémények, tűzjelző- és tűzoltó berendezések, tűzcsapok szerelvényeinek, a tűzvédelem által meghatározott időszakos felülvizsgálatáról, folyamatos ellenőrzéséről, karbantartásáról vagy karbantartatásáról, nyomáspróbák elvégeztetéséről gondoskodik. A felülvizsgálatokról készült szakvéleményeket dokumentálni kell, és a hatósági ellenőrzéskor be kell mutatni.
- (5) A hő- és füstelvezető rendszer, valamint a tűzgátló nyílászárók megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről, karbantartásáról szolgáltatói szerződéskötéssel kell gondoskodnia.
- (6) Az elektromos áramforrásról működő menekülési útvonaljelzések meghibásodása során a hibás eszközök javításáról intézkedik.
- (7) Rendszeresen ellenőrizteti és karbantartatja a vészkijáratokat, valamint az oda- és onnan elvezető utakat.
- (8) A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágak esetében köteles vizsgálni, hogy a szerződött szolgáltató szakembere az előírt tűzvédelmi szakvizsgálással rendelkezik-e (pl. beépített hő és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők). A szakvizsga-bizonyítvány másolati példányát köteles bekérni a munkavégzés előtt. Érvényes tűzvédelmi szakvizsga hiányában a munkát TILOS megrendelni!
- (9) Gondoskodik az Egyetem területén feleslegessé vált vagy selejt irodabútorok, egyéb eszközök és berendezések, szelektív hulladék stb. folyamatos elszállításáról.
- (10) Biztosítja az Egyetem területén lévő villamos berendezések, villámhárítók tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgálatának elvégzését, jegyzőkönyvek kiállítását és naprakész állapotát. A jegyzőkönyvekben foglalt hiányosságok megszüntetésére intézkedik.
- (11) Szerződéskötések előkészítésekor gondoskodik arról, hogy a külső vállalkozók munkavégzésével kapcsolatos tűzvédelmi felelősséget a vállalkozási szerződésben pontosan szabályozzák.
- (12) Gondoskodik az állandó és az eseti vagy alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyeinek rendeletben előírt kiadásáról, amelyeket egy évig megőriz.
- (13) Az Egyetem területén folyamatosan köteles ellenőrizni/ellenőriztetni a tűzvédelmi szabályok betartását, betartatását.
- (14) Köteles együttműködni a tűzvédelmi szolgáltatást ellátó szolgáltató kijelölt tűzvédelmi szakemberével, részére a szükséges információt, dokumentációt köteles átadni, és az általa feltárt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedni.
- (15) Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzat előkészítéséről, időszakos és rendkívüli felülvizsgálá-

latáról, kezdeményezi annak módosítását.

### **A létesítményfelelős tűzvédelmi feladatai**

#### **8. §**

- (1) Munkaköre alapján köteles koordinálni a Létesítmény tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait. Amennyiben tűzvédelmi megbízott kijelölésére nem kerül sor, akkor a tűzvédelmi megbízott feladatait a létesítményfelelős köteles elvégezni.
- (2) Köteles együttműködni a tűzvédelmi szolgáltatást ellátó szervezet kijelölt tűzvédelmi szakemberével, részére a szükséges információt, dokumentációt köteles átadni és az általa feltárt tűzvédelmi hiányosságokra intézkedni.
- (3) A Létesítmény területén folyamatosan köteles ellenőrizni a tűzvédelmi szabályok betartását, betartatását.
- (4) A Létesítmény területén feltárt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetését kezdeményezi az üzemeltetési és beszerzési osztályvezető felé.
- (5) Felelős a Létesítmény tűzvédelmi eszközeinek (tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzjelző stb.), valamint az elektromos hálózat tűz-, és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatainak időbeni elvégzéséért, melynek szükségességét jelzi az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály vezetőjének.
- (6) Közreműködik a Létesítmények tűzriadó gyakorlatainak lebonyolításában.

### **A tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai**

#### **9. §**

- (1) Az Egyetem megbízása alapján köteles koordinálni a rábízott Terület tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait, melyeket a Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság vagy a Színházbiztonsági Szabályzatban megjelölt esetekben az Audiovizuális Színháztechnikai Osztály vezetője irányításával látja el.
- (2) Köteles együttműködni a tűzvédelmi szolgáltatást ellátó szervezet kijelölt létesítményfelelősével, részére a szükséges információt, dokumentációt köteles átadni és az általa feltárt tűzvédelmi hiányosságokra intézkedni.
- (3) A rábízott Területen folyamatosan köteles ellenőrizni a tűzvédelmi szabályok betartását, betartatását, szükség esetén kezdeményezi rendkívüli tűzvédelmi oktatás megszerzését.
- (4) A rábízott Területen feltárt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetését kezdeményezi az üzemeltetési és beszerzési osztályvezető felé.
- (5) Közreműködik a Létesítmények tűzriadó gyakorlatainak lebonyolításában.

## **Az egyes szervezeti egységek vezetőinek tűzvédelmi feladatai**

### **10. §**

- (1) Munkairányítási jogkörében eljárva köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a Létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.
- (2) A Szakgimnázium igazgatója gondoskodik továbbá arról is, hogy a tanulói jogviszonnyal rendelkezők a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó Tűzvédelmi Szabályzatban, szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a Létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

## **Az oktatók, kutatók, tanárok, pedagógusok, dolgozók, hallgatók, doktoranduszok, tanulók tűzvédelmi feladatai**

### **11. §**

- (1) Az oktatók, kutatók, tanárok, pedagógusok, dolgozók, hallgatók, doktoranduszok, tanulók (felsőoktatásban, illetve köznevelésben részt vevők csoportja) kötelesek:
  - a) a rájuk bízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően, a Szabályzatban előírtak betartásával elvégezni,
  - b) a dohányzási tilalmat betartani,
  - c) a munkakörnyezetükben, környezetükben rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden körülményt, amely tüzet okozhat,
  - d) a magatartási szabályokat megismerni, és azokat a munkavégzés során betartani,
  - e) munkakörüknek, jogviszonyuknak megfelelően tűzvédelmi oktatáson és – szükség esetén – tűzvédelmi szakvizsgán részt venni,
  - f) a tűzvédelmi eszközök és felszerelések használatát elsajátítani;
  - g) tűzriadó esetén az oktatáson elhangzottak szerint a helyiséget, valamint az épületet elhagyni.
- (2) A tevékenység befejezését követően a helyiséget utolsónak elhagyó munkavállaló vagy hallgató, doktorandusz, tanuló köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben lévő elektromos berendezések kikapcsolt állapotban vannak és nem maradt vissza olyan körülmény, amelyből tűz keletkezhet.

### **III. fejezet**

#### **Tűzvédelmi oktatás**

##### **Előzetes és ismétlő oktatás, következmények**

###### **12. §**

- (1) Az Egyetem munkatársait foglalkoztatási jogviszonyuk létrejöttkor, ezt követően évente legalább egy alkalommal a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- (2) A tűzvédelmi oktatások szervezését és lebonyolítását a Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság végzi a Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztály, valamint az Oktatási és Tanulmányi Osztály közreműködésével.
- (3) Az a munkavállaló, aki nem rendelkezik érvényes tűzvédelmi oktatási igazolással, az 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3)-(4) bekezdés szerint az Egyetemen nem foglalkoztatható.

##### **Soron kívüli rendkívüli oktatás**

###### **13. §**

- (1) Soron kívüli rendkívüli oktatást kell tartani:
  - a) tüzeset után haladéktalanul, de legkésőbb a tüzesetet követő 10 (tíz) munkanapon belül;
  - b) új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó technológia, anyag, gép, berendezés bevezetése, alkalmazása esetén;
  - c) az esetlegesen megváltozott tűzjelzéssel, menekülési lehetőségekkel összefüggő új információk átadásának érdekében.

##### **A tűzvédelmi oktatás tartalma**

###### **14. §**

- (1) A tűzvédelmi oktatásnak ki kell terjednie
  - a) a munkahely, oktatási terület speciális tűzveszélyeire, előírásaira;
  - b) jelen Szabályzatban meghatározott általános, továbbá az adott munkavégzési helyre, tevékenységre vonatkozó tűzmegeelőzési szabályokra,
  - c) dohányzásra vonatkozó előírásokra,

- d) munkavégzést követően a munkaeszközök, hőszugárzó-, egyéb fűtő berendezések, használati eszközök lezárására,
  - e) a készenlétkben tartott tűzoltó készülékek és egyéb tűzoltó eszközök helyére, használati szabályaira,
  - f) a tűz keletkezése esetén követendő magatartási szabályokra és feladatokra, a tűzjelzés és riasztás módjára, valamint
  - g) a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.
- (2) Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése valamint az 1996. évi XXXI. törvény 22.§ alapján.
- (3) Az oktatásról hiányzók oktatását az elmaradt oktatás időpontjától számított 1 (egy) hónapon belül ismételt meg kell szervezni. A megismételt oktatáson a részvétel kötelező, ennek elmulasztása esetén az 1996. évi XXXI. törvény 22.§ (4) bekezdése alapján a további jogkövetkezményeket viselnie köteles.

### **Tűzvédelmi szakvizsga**

#### **15. §**

- (1) A mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban, illetve munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztathatók. A szakvizsga szervezésére, lebonyolítására a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
- (2) Szakvizsgára történő felkészítést és vizsgáztatást a regisztrációs szervezet és az oktatásszervező végezheti. A regisztrált oktatásszervezők névsora az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) honlapján megtalálható. A sikeres szakvizsga letételéről az oktatásszervező oklevelet ad ki, ami a vizsga napjától 5 évig érvényes.

## **IV. fejezet**

### **Tűzvédelmi szakmai szabályok**

#### **Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás**

##### **16. §**

- (1) A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. Valamennyi, az egyetem tulajdonban lévő e szabályzat megjelenése után létesített, bővített átalakított új létesítményt kockázati osztályba kell sorolni.
- (2) A kockázati osztályba sorolásnál az OTSZ vonatkozó előírásait és mellékleteit kell figyelembe venni.

#### **Helyiségek, szabad terek, berendezések használata**

##### **17. §**

- (1) A helyiségeket és egyéb szabad tereket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- (2) Azoknak a helyiségeknek a bejáratánál, ahol azt a tűzvédelmi szabályok előírják, jól látható helyen kell a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó – szabványnak megfelelő – táblát elhelyezni.
- (3) A tevékenység során keletkezett hulladékokat a megfelelő tároló edénybe kell helyezni, és a takarítást végző személynek folyamatosan, de legalább a munkaidő végén, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- (4) A helyiségekben lévő gépeket, berendezéseket tisztán kell tartani, a kezelési, karbantartási utasításokat a munkatársakkal ismertetni kell, majd minden munkatárs számára elérhető helyen kell tárolni.
- (5) A helyiségekben a tevékenység befejezése után a helyiséget utolsónak elhagyó személynek ellenőriznie kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetnie.
- (6) Munka befejezésekor a helyiségben használt elektromos eszközöket (kivéve hűtőszekrény) az eszközt utoljára használó személy köteles kikapcsolni.

### **Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység**

#### **18. §**

- (1) **Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység** az üzemeltetési és beszerzési osztályvezető előzetes írásbeli engedélye alapján végezhető.

### **Dohányzásra vonatkozó rendelkezések**

#### **19. §**

- (1) Az Egyetem Létesítményeinek helyiségeiben tilos a dohányzás. Nem zárt légterű helyeken a vonatkozó jogszabálynak megfelelően jelölhető ki dohányzó helyiség a munkáltató döntése alapján. Az Egyetem épületeiben csak szabad légterű helyiségekben jelölhető ki dohányzóhely az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően.

### **Közlekedési-, kiürítési-, menekülési útvonalakra vonatkozó rendelkezések, tűzvédelmi eszközök és berendezések nyilvántartása**

#### **20. §**

- (1) Az Egyetem épületeinek belső közlekedési és kiürítési útjait, valamint az azokon elhelyezett kijáratokat folyamatosan, teljes szélességükben szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni tilos különösen bútorok, fénymásolók, hangszerek elhelyezésével.
- (2) Az Egyetem épületeinek kiürítési és menekülési útvonalain jogszabályban meghatározott biztonsági világítást és irányfény-világítást kell üzemeltetni.
- (3) A tűzvédelmi berendezést, készüléket, eszközt a készültségi helyéről eltávolítani vagy rendeltetésétől eltérő célra használni tilos. A használt tűzoltó készülékek használat utáni pótlásáról azonnal gondoskodni kell, melyről a tűzvédelmi megbízottat tájékoztatni kell.

### **Villamos készülékek, berendezések használata, villámvédelem**

#### **21. §**

- (1) A villamos készülékek, berendezések csak rendeltetésüknek megfelelően használhatóak. Sérült, villamos berendezés azonnali javíttatásáról gondoskodni kell, azt használni tilos.
- (2) A villamos berendezések kapcsolóit, közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi felszerelést és készüléket, valamint ezen szerelvények elhelyezésére szolgáló szekrényeket



állandóan hozzáférhető és használható állapotban kell tartani, azokat eltorlaszolni tilos.

- (3) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemre szolgáló berendezések, készülékek fenntartásáról, felülvizsgálatáról és javításáról, a kifeszültségű erősáramú villamos berendezések, valamint a villámvédelmi berendezések rendszeres felülvizsgálatáról és karbantartásáról az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály gondoskodik.
- (4) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használat esetén a környezetére gyújtásveszélyt nem jelent.
- (5) A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát hat évenként, az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmi vizsgálatot háromévenként, a villámhárító berendezések felülvizsgálatát hatévenként kell elvégeztetni.
- (6) Konyhai eszközök (mikrohullámú sütő, kávéfőző, vízforraló, stb.) Létesítményekben kizárólag a kijelölt teakonyhákban, továbbá az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály által írásban jóváhagyott irodahelyiségekben üzemeltethetők az előzetesen meghatározott módon.
- (7) A Létesítményekben az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály engedélye nélkül semmilyen idegen tulajdonú, hőfejlesztő, vagy konyhai villamos berendezés üzemeltetése nem megengedett. A telepítés és üzemeltetés átmenetileg sem engedélyezhető.
- (8) A fentiek be nem tartása fegyelmi eljárást, felelősségre vonást, kártérítést vonhat maga után az Egyetem hatályos szabályzatainak alapján.
- (9) Tekintettel arra, hogy az Egyetem egyes Létesítményeiben közvetlen tűzoltósági átjelzéssel működő automatikus tűzjelző rendszer üzemel, a fentiek be nem tartásából fakadó károkat az Egyetem a jelzést kiváltó cselekmény okozójára hárítja.

### **Fűtő berendezések használata**

#### **22. §**

- (1) Az Egyetem épületeiben csak kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni. Magánszemélyek hősugárzó berendezésének használata tilos!
- (2) A fűtőberendezést – kifejezetten a helyiség fűtésére szolgáló központi berendezés kivételével – üzemeltetés alatt felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
- (3) A fűtőberendezés használata során gondoskodni kell arról, hogy a berendezés közelében elhelyezett éghető anyagokra gyúlási veszélyt a berendezés ne jelentsen.
- (4) A tüzelő, fűtőberendezések felülvizsgálatáról fűtési idény megkezdése előtt gondoskodni kell.
- (5) A kémények és füstcsatornák soros és rendkívüli ellenőrzését évenként el kell végeztetni.

## **Központi szünetmentes tápegységek, UPS rendszerek**

### **23. §**

- (1) A berendezések közvetlen közelében, az AC/DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.
- (2) A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni.
- (3) A kapcsoló felett „UPS lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni.

## **Napelemek, fotovoltaiikus rendszerek**

### **24. §**

- (1) A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.
- (2) A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni.
- (3) A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni.

## **Hő és füstelvezetés**

### **25. §**

- (1) A hő-és füstelvezető berendezés feladata tűz alkalmával:
  - a) a menekülési utak füstmentességének biztosítása;
  - b) az épületszerkezetek és berendezések védelme;
  - c) a füst és égésgázok okozta károk csökkentése;
  - d) a gyors és biztonságos tűzoltói beavatkozás elősegítése.
- (2) A hő- és füstelvezetést a jogszabály, a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) előírásai, valamint a tűzvédelmi szakhatóság előírása szerint kell kialakítani.
- (3) A hő- és füstelvezető berendezés megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről, karbantartásáról az Üzemeltetési és Beszerzési Osztálynak szolgáltatói szerződéskötéssel kell gondoskodnia. A berendezés működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a berendezésre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

- (4) A tűzgátló és füstgátló ajtók, kapuk, függönyök önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell. Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell. (Ezt az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály felé kell jelezni, akik erre jogosult Szolgáltatóval elvégeztetik a szükséges karbantartást, javítást.)
- (5) A füstelvezető, légpótló nyílások szükséges mértékű szabad keresztmetszetét folyamatosan biztosítani kell és e nyílásokat eltorlaszolni tilos.
- (6) A füstgátló ajtókat eltorlaszolni, a csukódást gátló tárgyat elhelyezni még ideiglenesen is tilos!

### **Tűzoltó készülékek**

#### **26. §**

- (1) Az építményekben, illetve szabadtéren az OTSZ melléklete szerinti, az ott keletkező tűz oltására alkalmas – a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő – oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az épületek védelmé érdekében az OTSZ előírásainak megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- (2) A tűzoltó készülékek elhelyezését Létesítményenként a Tűzvédelmi műszaki leírás és tűzriadó terv tartalmazza.
- (3) Az Egyetem Létesítményeiben készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek típusai: széndioxid oltó, ABC porral oltó.
- (4) Tűzoltóeszközt, készüléket lehetőleg a kijárat, vagy a bejárat mellett, illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni.
- (5) A tűzoltó készülékek, tűzoltóeszközök, tűzcsapok hozzáférhetőségét mindenkor biztosítani kell, eltorlaszolni ezeket még átmenetileg sem szabad!
- (6) A tűzoltó készüléket ellenőrizni, karbantartani a jogszabály előírásainak megfelelően kell. Ennek alapján az MSZ EN-3 szerinti készülékeket évenként kell ellenőrizni és karbantartani.
- (7) Minden készenlétben tartott tűzoltó készülék időszakos ellenőrzését, karbantartását, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok (javítás, nyomáspróba stb.) elvégzését az üzemeltetési és beszerzési osztályvezető köteles figyelemmel kíséreni.
- (8) A tűzoltó készülékek ellenőrzését a gyártó által kiadott, az OKF által jóváhagyott előírások szerint kell végrehajtani.
- (9) A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- (10) Tűzoltó készülékek karbantartását csak kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó

szervezet, vagy ilyen szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti. A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért.

### **Tűzoltó vízforrások, száraz felszálló vezetékek**

#### **27. §**

- (1) Tűzoltás céljára a Létesítményekben az egyes Létesítmények használatba vételi engedélyét megalapozó tervdokumentációk előírásai alapján meghatározott oltóvíz intenzitást kell biztosítani. A tűzcsapok évenkénti kifolyási nyomásának méréséről készült jegyzőkönyvet a tűzvédelmi irattartóban kell őrizni.
- (2) A tűzoltó vízforrásokat és azok tartozékait félévenként kell karbantartani, évente vízhozam mérést kell végezni, a nyomótömlőket, és felszálló csőhálózatot 5 évenként nyomáspróba alá kell vetni, melynek tényét a felülvizsgálatot végzővel az üzemeltetési naplóban el kell ismertetni, tűzvédelmi iratgyűjtőben a következő nyomáspróba időpontjáig meg kell őrizni.
- (3) A tűzcsapok és tartozékainak karbantartását jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végzi el az Egyetem területén. A tűzoltó vízforrásokról nyilvántartást kell vezetni.

### **Tűzjelző berendezések**

#### **28. §**

- (1) A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek hiányában a Létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a központi segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
- (2) A tűzjelző készüléket, beépített tűzjelző, valamint tűzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását (a központ által jelzett hibaüzenet közlésével) be kell jelenteni a karbantartást végző szervezetnek.
- (3) Intelligens, címezhető tűzjelző berendezést kell létesíteni az OTSZ mellékletében szereplő építési engedély köteles beruházások esetében, valamint az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály által meghatározott Létesítmények esetében. Technológia, funkció változás során az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály álláspontja alapján kell eljárni.
- (4) A tűzjelző berendezés létesítésére vagy átalakítására műszaki tervdokumentációt kell készíteni és azt, valamint a telepítést követően a berendezések használatbavételét, bővítését és egyéb módosítását a tűzvédelmi hatósággal minden esetben engedélyeztetni kell. Fentiek megvalósulásáért az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály vezetője felelős. A tűzvédelmi hatósági

egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a létesítési tervdokumentáció része.

- (5) A tűzjelző központ felügyeletét ellátó személyt ki kell oktatni a tűzjelző központ kezelésére, az általa elvégzendő ellenőrzésekre, a tűzjelzésre és a tűz vagy meghibásodás esetén szükséges további intézkedésre. Az oktatást a munkába állása előtt, majd rendszeresen évente kell elvégezni. Amennyiben a felügyeletet (portaszolgálatot) külső szolgáltatóval látják el, a továbboktatások megtartásáról az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály vezetőjének szolgáltató bevonásával kell gondoskodnia a tűzjelző rendszer karbantartása alkalmával. Az oktatást a karbantartás során, a szerződött szolgáltatónak kell elvégeznie, és azt az OTSZ előírásai szerint az üzemeltetési naplóban dokumentálnia.
- (6) A tűzjelző központnál el kell helyezni a tűzjelző berendezéshez tartozó jelzésadók, érzékelők helyeiről készített nyilvántartást (kivéve azokat a központokat, amelyek jelzéskor megjelenítik a jelzésadó, érzékelő helyét), a tűzjelző berendezés telepítési dokumentációját, a tűzjelző központ kezelési utasítását, az üzemeltetési naplót.
- (7) A tűzjelző berendezés ellenőrzésére és karbantartására karbantartási szerződést kell kötni. A karbantartás elvégzésére csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező OKF által nyilvántartott személy jogosult.
- (8) A beépített tűzjelző berendezés műszaki dokumentációit (engedélyezési terv, kiviteli rendszerterv stb.) a Létesítmények tűzvédelmi irattartóiban kell őrizni, amely nem selejtezhető.

## Oltóberendezés

### 29. §

- (1) Az oltóberendezések létesítésére, valamint üzembe helyezésére az OTSZ-ben foglaltakat kell figyelembe venni.
- (2) A tűzoltó berendezés működéséről, felülvizsgálatáról, karbantartásáról üzemeltetési naplót kell vezetni. Az üzemeltetési naplóban a tűzjelző berendezéseknél leírtakat kell szerepeltetni. Az üzemeltetési naplót meghatározott helyen kell tartani.
- (3) Az oltóberendezéseket évente kell felülvizsgáltatni, karbantartani. A felülvizsgálat és karbantartás előírásaira a tűzjelző rendszereknél leírtakat kell alkalmazni.
- (4) Az oltóberendezés előrelátható üzemen kívül helyezését (és ismételt üzembe helyezését) 8 nappal előbb, előre nem látott kikapcsolását pedig azonnal be kell jelenteni az illetékes tűzvédelmi hatóságra.
- (5) A tűzoltó berendezés meghibásodását be kell jelenteni, a javításról haladéktalanul intézkedni szükséges.

## V. fejezet

### Tűz észlelésével, jelzésével kapcsolatos feladatok

#### Tűzjelzés

#### 30. §

- (1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a Katasztrófavédelemnek, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak.
- (2) Az Egyetem területéről a tűzjelzés lehetőségét az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz biztosítani kell!
- (3) A tűzjelzést (fővonalú) telefonon, a 105-ös számon kell megtenni a Katasztrófavédelem felé.
- (4) A 105-ös számot jól látható módon el kell helyezni a fővonalú telefon mellett.
- (5) Az Egyetem területén fel kell hívni a figyelmet a fővonalú telefon helyére.
- (6) Az Egyetem területén tartózkodók a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül – életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.
- (7) A dolgozók a tűz észlelése után azonnal kezdjék meg a gyermekek, bent lévő személyek biztonságos helyre történő kimenekítését, és ezt követően a tűz oltását a közelben lévő tűzoltó készülékekkel, (porral oltó, szén-dioxiddal oltó) felszerelésekkel.
- (8) A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:
  - a) a tüzeset, káreset pontos helyét (címét),
  - b) mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, mekkora a tűz kiterjedése,
  - c) emberélet van-e veszélyben,
  - d) a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.
- (9) Tűz esetén a tűzoltás megkezdésén túl a dolgozók kötelesek gondoskodni a kikerkező hivatásos tűzoltók eligazításáról, így pl. a tüzeset helyének pontosítása, az éghető anyagok veszélyessége, egyéb veszélyek.
- (10) Kérésre minden szükséges felvilágosítást kötelességük megadni.
- (11) A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltás-vezető, aki csak a Katasztrófavédelem tagja lehet. A tűzoltás színhelyén más személy csak a tűzoltás-vezető előzetes egyetértésével intézkedhet.

## VI. fejezet

### Záró rendelkezések

#### 31. §

- (1) Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2019. február 1. napján lép hatályba, kihirdetésével a 2013. március 1. napjától hatályos Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.
- (2) A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak megszegése, be nem tartása az egyes szabálysértésekről szóló jogszabály alapján tűzvédelmi szabálysértésnek minősül. A szabálysértőkkel szemben a tűzvédelmi hatóság eljárást kezdeményezhet.
- (3) A Szabályzatot jogszabály változások alkalmával, de minimum 5 évenként felül kell vizsgálni, szükség szerinti átdolgozásáról – függetlenül attól, hogy a jelzett időszak alatt a történtek kezdeményezés vagy nem – az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály vezetője gondoskodik.
- (4) A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és feladatok végrehajtását a tűzvédelmi szervezet tagjai gyakorolják.

#### **Melléletek:**

1. számú melléklet - Tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételei
2. számú melléklet - A tűzvédelemmel kapcsolatos, időszakos és határidős kötelezettségek – Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Budapest, 2019. január 21.

Dr. Vigh Andrea s.k  
rektor

Sorszám: .....

Dátum: .....

### Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése

Alulírott

név: ....., beosztás: .....

az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) értelmében ezúton megbízom a(z) vállalkozás neve:.....,

címe:: ....., képviselőjében eljáró dolgozó neve:

....., beosztása:.....,

telefon elérhetősége:.....-t, aki .....képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik, hogy az Intézmény alábbi létesítményében:

neve: .....

címe: .....

munkavégzés pontos helye a létesítményen belül:.....

20..... év ..... hó ..... nap ..... órától

20..... év ..... hó ..... nap ..... óráig

tűzveszéllyel járó tevékenységet végezzen.

A tervezett munka rövid leírása:.....

.....  
.....  
.....  
.....

Egyidejűleg kiadom részére ezen feltétel mellékletét képező műveleti utasítást, amelyet a tömb hátlapja ..... pontja/i/ részletesen tartalmazza a munkavégzés során alkalmazandó feltételeket, illetve feltételrendszereket.

Kelt ..... 20 ..... év ..... hó ..... nap

.....  
munkát engedélyező aláírása



A meghatározott tevékenység színhelyén 20 ..... év .....hó..... napján, a munkavégzést megrendelő, valamint a munkát végző személyekkel tartott előzetes helyszíni szemle alapján a következő tűzvédelmi előírásokkal illetve az alább felsorolt tűzoltó eszközök felszerelések biztosításával kell a munkavégzést végrehajtani:

- ..... db tűzoltó készülék,
- ..... m<sup>3</sup> homok, ..... db szórólapát,
- ..... liter víz, ..... edényzetben,
- ..... m<sup>2</sup>-es vizes ponyva,

tovább

.....  
.....

A tevékenység állandó felügyeletére ..... főt ..... (név) kioktatott dolgozót jelölök ki, valamint az előzőekben meghatározott felszerelést biztosítom és felhívom, hogy gondoskodjon a megelőző tűzvédelmi előírások betartásáról.

Kelt ..... 20 ..... év ..... hó ..... nap

.....  
munkavégzést megrendelő aláírása

A fentiekben meghatározott előírásokat tudomásul vettem azzal, hogy azok megtartásáért büntetőjogi felelősséggel tartozom.

Kelt ..... 20 ..... év ..... hó ..... nap

.....  
munkát végző dolgozó aláírása

.....  
munkát végző dolgozó aláírása

A munkavégzés során káreset nem történt.

A munka befejezésének ideje: 20 ... év ..... hó ..... nap ..... óra

.....  
munkát megrendelő aláírása

## A tűzvédelemmel kapcsolatos, időszakos és határidős kötelezettségek

<i>Megnevezés</i>	<i>Időszak</i>	<i>Jogszabály</i>
Villamos berendezések felülvizsgálata	3 év vagy 6 év	OTSZ
Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata	3 év vagy 6 év	OTSZ
Tűzoltó készülékek nyomáspróbája	5 év	OTSZ
Tűzcsapszekerények szerelvényei, tartozékai, tömlők, állványcsövek, sugárcsövek nyomáspróbája	5 év	OTSZ
Gázfogyasztó készülékek, berendezése rendszeres karbantartása, javítása	2013. évtől legalább 5 évente műszaki felülvizsgálat, évente karban- tartás.	19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki- biztonsági felülvizsgálatáról
Egyedi, gyűjtő, központi kémények műszaki felülvizsgálata	4 évente	21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevé- kenység ellátásának szakmai szabályairól
Egyedi és gyűjtő kémények ellenőrzése, tisztítása, a szilárd-, olaj- és gáztüzelésű berendezéstől függetlenül	évente	21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevé- kenység ellátásának szakmai szabályairól
Tűzvédelmi szakvizsgát követő után képzés	5 évente	45/2011. (XII. 7.) BM rende- let a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak- ról, munkakörökről, a tűzvé- delmi szakvizsgával össze- függő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részle- tes szabályairól

## Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

1			üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
2	érintett műszaki megoldás		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
3	tűzoltó készülék		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		12 hónap (+ 1 hónap), 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	beépített tűzjelző berendezés		1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6	beépített tűzoltó berendezés		1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7	tűz- és hibaátjelző berendezés		1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8	tűzoltósági kulcsszéf		1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9	tűzoltósági rádióerősítő		nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10	tűzoltó felvonó		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
11	evakuációs hangrendszer		1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12	biztonsági világítás		1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
13	pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer		Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
15		tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
16	hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17		füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
18		füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19		füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
20		füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21		mobil füstköteny	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
22	biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
23	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

