

Tűzvédelmi Szabályzat
12. számú melléklete

Bartók Béla

Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium

Budapest, Nagymező utca 1.

1. Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Címe: 1061 Budapest Liszt Ferenc tér 8.

Épület megnevezése: Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium
Címe: 1065 Budapest, Nagymező utca 1.

Jelen dokumentumban található adatok, információk a helyszíni bejárások, az üzemeltető adattájékoztatása alapján készült.

2. Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium (továbbiakban: Szakgimnázium) tűzvédelmi adatai

2.1. Rendeltetés:

Közösségi (oktatási épület) alaprendeltetésű.

2.2. Épület adottságai:

Az épület felépítése: pinceszint + földszint + félemelet + 3 emelet

Az épületben előcsarnok, tanterem, irodák, előadóterem lettek kialakítva.

Az épületben egy lépcsőtér került kiépítésre.

2.3. Befogadóképesség

Az épületben a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség nem lett kialakítva.

2.4. Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók és tanulók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

A Szakgimnáziumban ötven főt meghaladó befogadó képességű helyiség nem található.

Helyiségek maximális befogadóképességére vonatkozó adatok:	
Földszint előadó terem	max. 50 fő

3. Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk

Az épület megközelíthetősége:	Az épület főbejárata a Nagymező utca felől megközelíthető.
Tűzoltó készülék:	Az épületben összesen 26 db tűzoltó készülék lett kihelyezve.
Falitűzcsap:	Van, szintenként 1 – összesen 5 db
Az épület tűzvédelmi főkapcsolója:	Földszint, bejárattól jobbra lévő folyosón fémszekrényben
Az épület gázelzárója:	Pinceszinten, gázfogadó helyiség
Az épület vízelzárója:	Pinceszinten, gázfogadó helyiség.
Tűzjelző berendezés:	Nincs
Az épület gyülekezésre kijelölt helye:	Nagymező utca túl oldalán – járdán.

4. Használati szabályok

4.1. Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 24. szakaszában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

4.2. Dohányzásra kijelölt helyek

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 27. szakaszában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhely(ek): Az épület előtti az utcán.

4.3. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok

Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, forgalomba hozatala.

Az épületben elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

4.4. Fűtőberendezések

Meghibásodás esetén jelezni kell a hibát az Üzemeltetési és Beszerzési Osztálynak.

Az üzemeltetésre vonatkozó követelményeket a Tűzvédelmi Szabályzat 31. szakasza szabályozza.

5. Tűzterhelés, létesítményi tűzoltóság

Meglévő adottság az épület tűzterhelési értéke, a 239/2011. (XI. 18.) Kormányrendelet 6. és a 2. melléklete alapján létesítményi tűzoltóság kialakítása nem követelmény.

6. Tűzriadó terv

A többszörösen módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendelet 4.§ (1) pont (ab) bekezdése alapján a Szakgimnázium (1066 Budapest, Nagymező utca 1.) Tűzriadó terv készítésére kötelezett.

A Szakgimnázium Tűzriadó Tervét az alábbiakban határozom meg.

A Tűzriadó terv a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Szakgimnázium adatszolgáltatása, illetve a terület bejárások alapján készült.

A Tűzriadó terv célja: egy esetleges tűz vagy káreset bekövetkezése esetén szükséges intézkedés sorozat megtétele, elkerülvén - vagy a legkisebb mértékre csökkentve - a személyi és tárgyi veszteséget, illetve károsodást.

6.1. Tűzriadó terv hatálya kiterjed a Szakgimnázium:

- teljes területére,
- műszaki üzemeltetését vezető személyekre,
- területét bérlő társaságokra, azok alkalmazottjaira,
- területén munkát folytató külső gazdálkodó szervezet tulajdonosaira, alkalmazottjaira,
- területén bármilyen okból tartózkodó személyekre.

6.2. Tűzriadó terv oktatása

A Tűzriadó tervet oktatás keretében meg kell ismertetni a Szakgimnázium munkavállalóival.

A Tűzriadó tervet új jogszabály megjelenésekor, a Szakgimnázium bővítésekor, átépítésekor, valamint a tervet érintő építészeti, épületgépészeti átalakítások és a használatban bekövetkező változások esetén felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

6.3. Tűzriadó terv gyakoroltatása

A Tűzriadó gyakorlat megszervezése az üzemeltetési és beszerzési osztályvezető feladata.

Az üzemeltetési és beszerzési osztályvezető köteles a Tűzriadó tervben szereplő feladatokat évente legalább egyszer gyakoroltatni.

A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

A végrehajtott gyakorlatról, illetve a tapasztalokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a tűzvédelmi irattartóban kell elhelyezni.

6.4. Tűzjelzés, riasztás módja

A tüzet észlelő személy köteles a tüzet jelezni a tűzoltóság felé, illetve az épület földszintjén található biztonsági szolgálatnak.

Az épület területén tartózkodók (munkavállalók, diákok) riasztása az alábbiak szerint történhet:

- személyes észlelés esetén hangos **"TŰZ VAN! TŰZ VAN!** Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!" kiáltással,

Gyülekezési hely: Nagymező utca túl oldalán a járdán.
--

6.5. Segítségkérés, tájékoztatás

A tűz esetén értesítendő személyek és szervezetek riasztása elsődlegesen a portaszolgálat feladata.

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

Mentők értesítendők a 104-es telefonszámon személyi sérülés, haláleset esetén, és a Rendőrség a 107-es telefonszámon, jelentős anyagi kár, haláleset, bűncselekmény gyanúja esetén.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- **Az esemény pontos helye** (Pl. 1066 Budapest, Nagymező utca 1.),
- **Az esemény leírása,**
- **Mit veszélyeztet,**
- **Emberélet van-e veszélyben,**
- **Megadjuk nevünk, telefonszámunk.**

Tőlünk elvárható mértékig biztonságos beavatkozás!

A tűz jelzése és a kiürítés után a jelző személy köteles értesíteni a műszaki igazgatót:

Név: Reményi Katalin

Telefonszám: +3630-328-9933
és az
üzemeltetési és beszerzési osztályvezetőt:
Név: Tomozi Gábor
Telefonszám: +3670-507-5812

6.6. Az épület elhagyása

A tűz jelzését követően – illetve azzal egy időben – gondoskodni kell a terület azonnali kiürítéséről is.

A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

A gyülekezési helyen létszámellenőrzést kell tartani!

6.7. Tűz esetén szükséges teendők

Tőlünk elvárható mértékig magunk és környezetünk veszélyeztetése nélkül a szükség szerinti biztonságos beavatkozás pl: tűzoltó készülékkel próbáljuk meg eloltani a kezdeti tüzet!

6.7.1. A tűz oltásában való közreműködés

A Szakgimnázium területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.
- A tűz oltására a Szakgimnázium területén elhelyezett tűzoltó készülékeket kell felhasználni.
- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tűzének vízzel történő oltása.
- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.
- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!
- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg

6.7.2. Portaszolgálat feladata tűz esetén

A portaszolgálat feladata megegyezik nappali időszakban és az éjszakai időszakba.

Intézkedik a tüzeset bejelentésére (Katasztrófavédelem és az üzemeltetési és beszerzési osztályvezető).

Elkezdi az épület kiürítésével kapcsolatos feladatokat.

Fogadja a kiérkező tűzoltókat és ismerteti az épület felépítését, kialakítását, valamint a kialakult helyzetet.

Ismerteti a főelzárók helyét:

- Tűzvédelmi főkapcsoló: (**helye:** földszint, bejárattól jobbra lévő folyosón fémszekrényben)
- Gázfőelzáró: (**helye:** pinceszinten a gázfogadó helyiségben).

6.7.3. Oktatók feladata tűz esetén

Minden pedagógus felel az óráján résztvevő diákokért.

Tűz esetén:

- felszólítja a diákokat az épület elhagyására,
- segíti a diákok menekülését,
- a gyülekezési helyen elvégzi az oktatásán résztvevő diákok létszámenőrzését.

6.7.4. Minden dolgozó, diák feladata tűz esetén

Tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;
- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;
- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekezési helyre megy;
- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;
- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

Alapszabályok a vészhelyzetben történő cselekvésre
--

- a füst alatt a padozat közelében kell maradni,
- sokat segíthet, ha az ember – mielőtt füsttel teli területen mozogna – valamit az arca elé tud tartani (bevezetett ruhát), ha ilyen nincs a közelben, akkor a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű a meneküléskor a légutaktól az ingerlő füstszecskéket távol tartja,
- ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni,
- tűzesetnél nem szabad késlekedni értékes tárgyak mentésével, az emberek mentéséről kell gondoskodni,
- ha a füst már a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni,
- ha személy van bezárva, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden lehetséges nyílászárót, az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel; a helyiségben található anyagokkal el kell tömíteni az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása; ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramolhat be; ha mindez fordítva történik az égés erősödhet,
- ha személy be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie van-e másik menekülési út,
- mentésre váró akasszon ki valamit, pl. inget, más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a Tűzoltóság részére tartózkodási helyét.

6.8. A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék) pótlásáról.

6.9. Veszélyforrások - védekezési módok:

Veszélyforrás	Veszélyhelyzet	Következmény	Hatások	Védelmi módok
Villamos fogyasztó-, kapcsoló berendezések	Berendezés meghibásodása, túlterhelés, túlhevülése...stb.	Elektromos zárlat, villamos ív	Tűzveszély - tűz.	Áramtalanítás, áramszolgáltató értesítése, tűzoltás.
Gázfogyasztó berendezések	Csővezeték, csővezeték csatlakozások sérülése, berendezések meghibásodása.	Gázok kijutása a helyiségbe (gázszivárgás).	Tűz- és robbanásveszély.	Gáz főelzáró csap elzárása, szellőztetés, gázszolgáltató értesítése, áramtalanítás, tűzoltás. Nyílt láng használata, szikrát okozó tevékenység végzése, elektromos kapcsolók működtetése TILOS!

6.10. Alaprajz

A menekülési útvonaltervet a 1. függelék tartalmazza.

Függelékek

1. függelék Menekülési útvonalterv



TŰZRIADÓ TERV ALAGSORI ALAPRAJZ

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1061 Budapest, Nagymező utca 1.
Hrsz.:29367

2018. április 26.


Jelmagyarázat:

- menekülési útirány
- tűzoltó készülék
- fali tűzcsap
- telefon

- KIJÁRAT kijárat
- tűzvédelmi főkapcsoló
- gázfőlezáró gáz főelzáró
- víz főelzáró víz főelzáró
- közterületi tűzcsap

Tűzeset, káreset bejelentése:

- Tűzoltóság 105
- Rendőrség 107
- Mentők 104
- Központi segélyhívó 112



TŰZRIADÓ TERV FÖLDSZINTI ALAPRAJZ





Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1061 Budapest, Nagymező utca 1.
Hrsz.:29367


2018. április 26.

Jelmagyarázat:

-  menekülési útirány
-  tűzoltó készülék
-  fali tűzcsap
-  telefon
-  kijárat
-  tűzvédelmi főkapcsoló
-  gáz főelzáró
-  víz főelzáró
-  közterületi tűzcsap

Tűzeset, káreset bejelentése:

-  Tűzoltóság **105**
-  Rendőrség **107**
-  Mentők **104**
-  Központi segélyhívó **112**



TŰZRIADÓ TERV FÉLEMELETI ALAPRAJZ





Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1061 Budapest, Nagymező utca 1.
Hrsz.:29367


2018. április 26.

Jelmagyarázat:

-  menekülési útirány
-  tűzoltó készülék
-  fali tűzcsap
-  telefon
-  KIJÁRAT kijárat
-  tűzvédelmi főkapcsoló
-  Gázfőelzáró gáz főelzáró
-  víz főelzáró
-  közterületi tűzcsap

Tűzeset, káreset bejelentése:

-  Tűzoltóság **105**
-  Rendőrség **107**
-  Mentők **104**
-  Központi segélyhívó **112**



TŰZRIDADÓ TERV





1. EMELETI ALAPRAJZ

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
 1061 Budapest, Nagymező utca 1.
 Hrsz.:29367





2018. április 26.

Jelmagyarázat:

-  menekülési útirány
-  tűzoltó készülék
-  fali tűzcsap
-  telefon

-  KIJÁRAT kijárat
-  tűzvédelmi főkapcsoló
-  Gázfőelzáró gáz főelzáró
-  víz főelzáró
-  közterületi tűzcsap

Tűzeset, káreset bejelentése:

-  Tűzoltóság **105**
-  Rendőrség **107**
-  Mentők **104**
-  Központi segélyhívó **112**





TŰZRIADÓ TERV



2. EMELETI ALAPRAJZ

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1061 Budapest, Nagymező utca 1.
Hrsz.:29367





2018. április 26.

Jelmagyarázat:

-  menekülési útirány
-  tűzoltó készülék
-  fali tűzcsap
-  telefon

-  KIJÁRAT kijárat
-  tűzvédelmi főkapcsoló
-  gáz főelzáró
-  víz főelzáró
-  közterületi tűzcsap

Tűzeset, káreset bejelentése:

-  Tűzoltóság **105**
-  Rendőrség **107**
-  Mentők **104**
-  Központi segélyhívó **112**





TŰZRIADÓ TERV

3. EMELETI ALAPRAJZ

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1061 Budapest, Nagymező utca 1.
Hrsz.:29367





2018. április 26.

Jelmagyarázat:

-  menekülési útirány
-  tűzoltó készülék
-  fali tűzcsap
-  telefon

-  KIJÁRAT kijárat
-  tűzvédelmi főkapcsoló
-  gáz főelzáró
-  víz főelzáró
-  közterületi tűzcsap

Tűzeset, káreset bejelentése:

-  Tűzoltóság **105**
-  Rendőrség **107**
-  Mentők **104**
-  Központi segélyhívó **112**